

Документ № 48

Повідомлення ОГ КДБ УРСР та КДБ СРСР у м. Чорнобилі
до КДБ СРСР про радіаційну обстановку та хід робіт
з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
21 червня 1986 р.

Из Чернобыля
Москва, Комитет госбезопасности СССР
Киев, Комитет госбезопасности УССР

Секретно

Об обстановке в связи с аварией на Чернобыльской АЭС

Радиационная обстановка остается в целом стабильной. Мощность дозы гамма-излучения на высоте 200 метров над кратером реактора 20 июня составила 60 р/ч вместо 50 р/ч 19 июня. Максимальный уровень радиации в г. Чернобыле составил 3,7 мр/ч, в г. Припяти — 120 мр/ч. В зоне временной эвакуации населения уровень радиации от 0,12 до 4,9 мр/ч, вдоль реки Припять — от 0,3 мр/ч до 6,6 мр/ч.

Велись работы по дезактивации. Всего по главному корпусу и вспомогательным помещениям дезактивировано 647 тыс. кв. метров, собрано 76 контейнеров, из них 15 с высокоактивными обломками топлива и графита. На территории АЭС закрыто железобетонными плитами 25,2 тыс. кв. метров, завершена рассыпка адсорбирующего состава по левому берегу Припяти, ведутся работы от Чернобыля до Иванкова.

Строительные работы и монтаж оборудования.

Забетонирована 11-я заходка дополнительной плиты под реактором. Ведутся работы по проходке 13-й заходки. Проходка стены в грунте не проводилась из-за выхода из строя электрооборудования машины СВД-500. Смонтированная первая импортная установка для сооружения стены в грунте отправлена в г. Вышгород для выявления и устранения итальянскими специалистами неисправности в гидросистеме. Заканчивается монтаж второй установки. Завершено ограждение зоны отчуждения.

Продолжались работы по проверке оборудования и аппаратуры 1, 2, 3 энергоблоков ЧАЭС. В кратер реактора 4 блока с вертолета опущена аппаратура («Игла» весом 350 кг и длиной 18 метров) для замера температуры и излучений.

Оперативный контроль обстановки в местах временного проживания эвакуированных из г. Припяти жителей показал, что находящихся в Иванковском районе Киевской области эвакуированных (всего 522 чел.) продолжают беспо-

коить вопросы, связанные с обеспечением их жильем, зимними и другими вещами, получением компенсации. Отдельные квалифицированные специалисты высказывают недовольство предоставленной работой, низкой заработной платой. Трудоустроенные в сельском хозяйстве 85 жителей г. Припяти также высказывают недовольство условиями и низкой оплатой труда.

По этим фактам, а также о перебоях в снабжении продуктами питания в селах Блудча, Феневичи, Розважев, Обуховичи, Шнили*, Термаховка, где расселены эвакуированные, доложено председателю Правительственной комиссии. Через Киевский облисполком принимаются необходимые меры.

Полученная оперативная информация о грубых нарушениях технологии сооружения временных могильников (близость от населенных пунктов, складирование зараженного грунта на открытых площадках, отсутствие ограждения, необходимых знаков, паспортов и т.д.) была подтверждена выборочным обследованием могильников в районе сел Новоселки, Рудня-Вересня, Разсохи Чернобыльского района представителем опергруппы штаба ГО УССР. Проинформирован председатель Правительственной комиссии, принимаются необходимые меры.

Зам. начальника
6 Управления КГБ СССР
генерал-майор Малых М.Ф.

Начальник 2 Управления
КГБ УССР
генерал-майор Украинский В.Н.¹

21.06.86 г.

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 33. — Арк. 240–242.
Оригінал. Машинопис.*

Примітки

¹ **Український Віктор Миколайович** (нар. 1930) — начальник 2-го Управління КДБ УРСР (1983–1986), генерал-майор (1980).

* Вірно Шпилі (Шпили). — *Упорядники.*