

**Документ № 68**

Інформаційне повідомлення КДБ УРСР до ЦК КПУ  
про позапланову зупинку 13 вересня 1986 р. енергоблока № 1  
Чорнобильської АЕС.  
14 жовтня 1986 р.

«14» октября 1986 г.

**Секретно**

Центральный Комитет Коммунистической партии  
Украины

**Информационное сообщение***За 13 октября 1986 года***Об аварийном останове энергоблока № 1 на Чернобыльской АЭС**

Киевская область

13 октября 1986 г. в 16 часов 13 мин. на Чернобыльской АЭС произведен аварийный останов реактора энергоблока № 1 в связи с обнаружением течи корпуса задвижки ДУ–800 обводного трубопровода контура многократной принудительной циркуляции реактора.

Течь была выявлена в процессе планового осмотра системы трубопроводов. По ее характеру специалисты предполагают наличие игольчатого свища в месте сварки фланца разъема корпуса задвижки.

Указанная задвижка изготовлена Алексинским химкомбинатом Минхиммаша СССР (Тульская область), эксплуатируется с начала работы энергоблока (1977 г.). Перед пуском энергоблока 1 октября с.г. система трубопроводов и арматура были испытаны под давлением 109 атмосфер (рабочее давление — 70 атм).

Для установления причин течи и решения вопроса о ремонте или замене задвижки вызваны представители предприятия-изготовителя. По мнению специалистов, ремонтные работы продлятся до 10 суток.

Обстановка на станции нормальная, контролируется оперативной группой КГБ УССР.

КГБ СССР доложено.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОЙ ССР

С.Муха

*ДА СБУ. — Ф. 16. — Оп. 11а (1988). — Спр. 14. — Арк. 169–171.  
Оригінал. Машинопис.*