

Документ № 86

Спеціальне повідомлення УКДБ УРСР по м. Києву
та Київській області до 6-го Управління КДБ УРСР
про порушення вимог пожежної безпеки під час проведення
дезактивації приміщень 3-го енергоблока Чорнобильської АЕС.
22 червня 1987 р.

«22» юнія 1987 г.

Секретно

Начальнику 6 Управления КГБ УССР
подполковнику
тов. Слободенюку В.Н.
г. Киев

О пожарной обстановке на 3-ем энергоблоке ЧАЭС

В процессе осуществления контрразведывательных мероприятий по контролю за обстановкой на ЧАЭС получены данные о том, что в дезактивированных помещениях 3 энергоблока ЧАЭС Управлением строительства ЧАЭС, Главным производственно-распределительным управлением Минэнерго СССР проводятся лакокрасочные работы с использованием легковоспламеняющихся веществ с нарушением условий противопожарной безопасности. Так, вытяжная и приточная вентиляция в связи с повышенным радиоактивным загрязнением отключена, средства пожаротушения укомплектованы частично. Огнетушители установлены только на 50% их потребности, а имеющиеся — устаревших образцов и не отвечают современным требованиям. Часть пожарных гидрантов по периметру здания блока находятся в нерабочем состоянии. В помещениях скопилось значительное количество мусора. Транспортный коридор захламлен, что может воспрепятствовать проезду пожарной техники к возможным очагам возгорания.

Администрация ЧАЭС предпринимает некоторые меры по обеспечению противопожарного состояния блока. Запрещены всякие работы в помещениях, где проводится окраска, ограничен доступ посторонних лиц, однако проконтролировать данное распоряжение практически невозможно из-за ежедневного нахождения на блоке нескольких тысяч военнослужащих и строителей, среди которых могут быть враждебно настроенные лица, а также высоких гамма-полей, отсутствия режимных мер.

В мае-июне 1987 г. на блоке № 3 в помещениях № 4004/2 при производстве дезактивизационных работ с помощью состава «Абис» произошло его возгорание с выбросом продуктов сгорания в вентиляционную трубу № 2. Пожарная часть по данному возгоранию не была поставлена в известность. 18.06.87

г, [...] имело место возгорание 1 ГЦН–13 в помещении 114/1. Оперативному составу с помощью огнетушителей удалось ликвидировать возгорание и предотвратить его распространение на приборы, щиты управления, кабельные пучки. Обычно персонал помещения 114/1 отсутствует, и зафиксировать возгорание в начальной стадии удалось случайно. Такие возгорания, по мнению вышеуказанных лиц, происходят довольно часто. Указанный факт возгорания также был вскрыт органами госпожнадзора.

По существу пожароопасной обстановки на ЧАЭС проинформированы Припятский ГК КПУ, администрация станции и органы госпожнадзора. Обстановку контролируем.

Докладываем в порядке информации.

Начальник Управления
генерал-майор

Л.Быхов

На документі резолюція: «т. Лисовенко В.В. Прошу контролировать эффективность принимаемых мер. О допускаемых нарушениях включить в отчетную информацию в 6 Управление КГБ СССР. Слободенюк. 22.06.87 г.».

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 41. — Арк. 274–275.
Оригінал. Машинопис.*